PRESTAZIONI ENERGETICHE - *ENERGY PERFORMANCES*

Erp 2009/125/CE - EU Reg. 1253-14

AC-BOX

Model	FT	Driver	HRS	ηUVNR %	P [Pa]	Q [m^3/s]	Pe [kW]	SPI [W/m3/h]	SPFint	% traf, int	Filtro
354 T	UVNR	inverter	no	43,9	281	0,54	0,34	0,18	n/a	Classe L1	no
404 T	UVNR	inverter	no	44,22	348	0,71	0,56	0,22	n/a	Classe L1	no
454 T	UVNR	inverter	no	52,7	461	0,99	0,87	0,24	n/a	Classe L1	no
456 T	UVNR	inverter	no	43,9	320	0,83	0,50	0,17	n/a	Classe L1	no
504 T	UVNR	inverter	no	54,37	507	1,54	1,44	0,26	n/a	Classe L1	no
506 T	UVNR	inverter	no	43,95	352	1,28	0,83	0,18	n/a	Classe L1	no
554 T	UVNR	inverter	no	51,7	645	1,26	1,58	0,35	n/a	Classe L1	no
566 T	UVNR	inverter	no	51,82	302	1,37	0,80	0,16	n/a	Classe L1	no
604 T	UVNR	inverter	no	63,89	722	2,49	2,82	0,31	n/a	Classe L1	no
636 T	UVNR	inverter	no	53,63	359	1,96	1,31	0,19	n/a	Classe L1	no
716 T	UVNR	inverter	no	58,67	506	2,85	2,46	0,24	n/a	Classe L1	no
806 T	UVNR	inverter	no	54,9	545	3,73	3,70	0,28	n/a	Classe L1	no

FT	Fan Type Tipologia Ventilatore
ηUVNR %	Fan Efficiency UVNR Resa del Ventilatore UVNR
P	Pressure [Static/Total] Pressione [Statica/Totale]

Q	Flow Rate Portata
Pe	Electric Power Potenza Elettrica
SPI	Specific Power Input Potenza Specifica Assorbita

SPFint	Internal Specific Fan Power Potenza Specifica Interna del Ventilatore
% traf, int	Internal Air Leakage Rate Tasso di Trafilamento Interno dell'aria

Z.I. Levrini - Via delle Pozzette, 18
25080 Soiano del Lago (BS) – Italy
Tel. +39 0365 671051

www.elektrovent.it