



PRESTAZIONI ENERGETICHE - ENERGY PERFORMANCES

Erp 2009/125/CE - EU Reg. 1253-14

ECi-BOX

Model	FT	Driver	HRS	η_{UVNR} %	P	Q	Pe	SPI	SPFint	% traf, int	Filtro
					[Pa]	[m ³ /s]	[kW]	[W/m ³ /h]			
350 M	UVNR	inverter	no	46,31	286	0,50	0,31	0,17	n/a	1,00	no
400 M	UVNR	inverter	no	50,61	321,39	0,85	0,54	0,18	n/a	1,00	no
450 T	UVNR	inverter	no	49,37	462,69	0,97	0,90	0,26	n/a	1,00	no
500 T	UVNR	inverter	no	54,6	509,14	1,68	1,56	0,26	n/a	1,00	no
560 T	UVNR	inverter	no	53,21	447,82	1,82	1,53	0,23	n/a	1,00	no
600 T	UVNR	inverter	no	63,49	713,34	2,80	3,14	0,31	n/a	1,00	no
630 T	UVNR	inverter	no	58,3	596,66	2,49	2,54	0,28	n/a	1,00	no

MC	Measurement category
	Categoria di misura

N	Efficiency Grade
	Grado di Efficienza

Q	Flow Rate
	Portata

SR	Specific Ratio
	Relazione Specifica

EC	Efficiency category
	Categoria di Efficienza

η_e [%]	Fan Efficiency
	Resa del Ventilatore

Pe	Electric Power
	Potenza Elettrica

VSD	Variable Speed Drive
	Variatore di Velocità

P	Pressure [Static/Total]
	Pressione [StatICA/Totale]

RPM	Fan Speed
	Velocità Ventilatore



Z.I. Levrini - Via delle Pozzette, 18
25080 Soiano del Lago (BS) – Italy
Tel. +39 0365 671051

www.elektrovent.it